



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)**

ул. 7 линия, д.11, Брянск, 241007, тел., факс: (4832) 64-32-91; E-mail: nadzor@uten32.ru
пр-кт. Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: nadzor@rtntula.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 794 /12-ЭП-Б

242610, Брянская область,
г. Фокино, улица Крупской, д. 11.
(место составления предписания)

" 30 " октября 2018 г.
(дата составления предписания)

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №1 г. Фокино
индивидуального предпринимателя)

На основании распоряжения № 2-1070-р от 02.10.2018 г. (приказа) заместителя руководителя Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Ермолаева О.А. была проведена выездная плановая проверка в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 г. Фокино (МБОУ «СОШ №1 г. Фокино») ИНН 3202007413, ОГРН 1023200526392.

в части соблюдения требований нормативно-правовых актов Российской Федерации в области энергетической безопасности, в период с 10.10.2018 по 30.10.2018 должностным лицом Приокского управления Ростехнадзора государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора по Брянской области, Головневым Игорем Ивановичем в присутствии: директора МОБУ СОШ №1 г. Фокино Попович Оксаны Валерьевны (действующей на основании приказа администрации г. Фокино Брянской области №383-П от 24.08.2009г.)

заместителя директора по АХЧ МОБУ СОШ №1 г. Фокино - ответственной за электрохозяйство, Булгаковой Елены Владимировны (действующей на основании приказа МОБУ СОШ №1 г. Фокино - №96 от 18.12.2007г., приказ о назначении ответственного за электрохозяйство №297 от 03.09.2018г.)

(должности, фамилии и инициалы представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

выявлены следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации:


| № № пп | Конкретное описание (существо) выявленного нарушения | Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены) | Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения | Срок устранения нарушения |
|--------|--|--|---|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Не назначен работник ответственный за поддержание исправного состояния и проведение периодических проверок переносных и передвижных электроприемников. | «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утв. приказом Минэнерго РФ № 6 от 13.01.2003, зарегистрировано Минюстом России 22.01.2003г., № 4145): п. 3.5.10 Проверочный лист п.220 | Устранить нарушение | 30.01.2019 |

| | | | | |
|---|--|--|---------------------|------------|
| 2 | Не оформлен журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносного электроинструмента и светильников с относящихся к ним вспомогательным оборудованием. | «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утв. приказом Минэнерго РФ № 6 от 13.01.2003, зарегистрировано Минюстом России 22.01.2003г., № 4145) п.1.7.2: ПОТЭЭ п. 44.7. Проверочный лист п.345. | Устранить нарушение | 30.01.2019 |
| 3 | Электроустановка частично не укомплектована испытанными, готовыми к эксплуатации средствами защиты. | «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утв. приказом Минэнерго РФ № 6 от 13.01.2003, зарегистрировано Минюстом России 22.01.2003г., № 4145) ПТЭЭП п.1.3.9 «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2013 г. № 30593): ПОТЭЭ п.1.4. Проверочный лист п.223. | Устранить нарушение | 30.01.2019 |
| 4 | Не все электрошкафы имеют запирающие устройства, препятствующие доступу в них работников неэлектротехнического персонала | «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утв. приказом Минэнерго РФ № 6 от 13.01.2003, зарегистрировано Минюстом России 22.01.2003г., № 4145) п.1.7.2. «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2013 г. № 30593): ПОТЭЭ п.3.12. Проверочный лист п.240.2. | Устранить нарушение | 30.01.2019 |
| 5 | На щитках освещения частично нет надписи с указанием номинального тока автоматических выключателей и наименованием электроприемников, соответственно через них получающих питание | «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утв. приказом Минэнерго РФ № 6 от 13.01.2003, зарегистрировано Минюстом России 22.01.2003г., № 4145): п.2.12.5. Проверочный лист п.205. | Устранить нарушение | 30.01.2019 |
| 6 | На части электрошкафов нет надписи диспетчерского наименования. | «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утв. приказом Минэнерго РФ № 6 от 13.01.2003, зарегистрировано Минюстом России 22.01.2003г., | Устранить нарушение | 30.01.2019 |

| | | | | |
|---|---|--|---------------------|------------|
| | | № 4145): п.2.12.6.Проверочный лист п.206. | | |
| 7 | Не оформлен паспорт на находящееся в эксплуатации заземляющее устройство. | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003г.): п. 2.7.9. Проверочный лист п.176. | Устранить нарушение | 30.01.2019 |
| 8 | В кабинете информатики устройства защитного отключения не срабатывают при нажатии на кнопку тест. | «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утв. приказом Минэнерго РФ № 6 от 13.01.2003, зарегистрировано Минюстом России 22.01.2003г., № 4145): п. 2.7.19, приложение3. Проверочный лист п.180. | Устранить нарушение | 30.01.2019 |
| 9 | Нет графика проведения планово-предупредительных ремонтов основного оборудования электроустановок | «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утв. приказом Минэнерго РФ № 6 от 13.01.2003, зарегистрировано Минюстом России 22.01.2003г., № 4145): п. 1.6.3, приложение3. Проверочный лист п.4.2. | Устранить нарушение | 30.01.2019 |

На основании статьи 21 пункта 2, статьи 14 пункта 1 Федерального закона от 26 марта 2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, руководителю (представителю) юридического лица муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 г. Фокино (МБОУ «СОШ №1 г. Фокино») ИНН 3202007413, ОГРН 1023200526392, 242610, Брянская область, г. Фокино, улица Крупской, д. 11, предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки. Направлять уведомление об исполнении пунктов предписания лицу, ответственному за проведение проверки с указанием конкретных мер, принятых по устранению нарушений по адресу: ул. 7 линия, д.11, Брянск, 241007.

Предписание выдал:
Государственный инспектор
Головнев Игорь Иванович
(ФИО)



(подпись)

Первый экземпляр предписания для исполнения получила и с его содержанием ознакомлена: директор МОБУ СОШ №1 г. Фокино Попович Оксана Валерьевна (действующая на основании приказа администрации г. Фокино Брянской области №383-П от 24.08.2009г.)

30 октября 2018 г.

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)